

# 仕 様 書

1 件名 長崎県五島中央病院電力需給契約

## 2 概要

(1) 需要場所 長崎県五島市吉久木町205番地  
長崎県五島中央病院

(2) 品質及び条件 病院電力

## 3 仕様

### (1) 電力供給条件

- ① 供給方式 交流3相3線式
- ② 標準電圧 6,000V
- ③ 計量電圧 6,000V
- ④ 標準周波数 60Hz
- ⑤ 受電設備の総容量  
3相3線 3300 kVA  
単相3線 1200 kVA
- ⑥ コンデンサ容量  
コンデンサ 852 kvar (213kvar×4台)
- ⑦ 受電方式 6,000V1回線受電方式(予備1回線あり)
- ⑧ 非常用自家発電機 6,000V 750KVA

### (2) 契約電力及び予定使用電力量

- ① 予定契約電力 常用電力 1,000kW
- ② 予定使用電力量 常用電力 4,009,486kWh  
(月の内訳は別紙第1による。)
- ③ 力率 平均 100%(各月の力率は実測値によるものとする。)
- ④ 電力量計の検針方法 自動検針装置 有  
電力会社の検針方法 遠隔自動検針
- ⑤ 需給地点 当院の1・2号柱に取り付けた開閉器の電源側接続点
- ⑥ 計量地点 当院の受電室内
- ⑦ 保安責任分界点 需給地点に同じ。
- ⑧ 財産分界点 需給地点に同じ。

(3) 契約期間 令和3年4月1日0:00 ~ 令和4年3月31日24:00  
(自動更新しない。)

### (4) その他

力率の変動、その他の要因による電気料金の調整、及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区の旧一般電気事業者の定める標準供給条件並びに選択供給条件による。(停電による払い戻し、燃料費調整等)  
なお、フリッカ発生器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。